



**SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.**  
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika, tel:  
+420 311 712 611, fax: +420 311 712 622  
registrace v OR v Praze, pod č. C 87731, IČO:  
26692791, DIČ: CZ 26692791  
Obchodní kancelář Praha: Doudlebská 5/1699, 140 00  
Praha 4, tel.:+420 246 088 611, fax:+420 246 088 628

11.11.2014

Návrh podsypu a obsypu je ovlivněn mnoha faktory (hloubka uložení, DN, geologie, možnost dynamického zatížení, přítomnost podzemní vody atd) a je zcela v kompetenci projektanta. Firma SAINT-GOBAIN trubní systémy uvádí ve svém katalogu „NATURAL“ 4 typy uložení potrubí, definované pomocí výpočtu statického namáhání potrubí metodou Fascikule 70.  
Při zásypu vytěženou zeminou je max. velikost zrna u neostrohranného materiálu 60 mm a při výskytu ostrohranných kamenů je max. velikost zrna 32 mm. Obsyp potrubí musí být proveden do min. výšky 100 mm nad vrchol potrubí. Zásyp potrubí lze provést z hrubozrnějšího materiálu

S pozdravem

ing. Petr Spousta  
Saint – Gobain PAM CZ s.r.o.  
regionální manager pro Moravu  
e-mail: [petr.spousta@saint-gobain.com](mailto:petr.spousta@saint-gobain.com)  
http: [www.trubni-systemy.cz](http://www.trubni-systemy.cz)